

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00628/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД" (ООО "ПГЗ").

Место нахождения: Нижегородская область, Арзамасский район, поселок Пешелань.

Адрес места нахождения: 607264, РОССИЯ, Нижегородская область, Арзамасский район, поселок Пешелань.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025201340900.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5202002458. Телефон (83 147) 55462.

Адрес электронной почты: e-mail: ckkdekor@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД" (ООО "ПГЗ").

Место нахождения: Нижегородская область, Арзамасский район, поселок Пешелань.

Адрес места нахождения: 607264, РОССИЯ, Нижегородская область, Арзамасский район, поселок Пешелань.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025201340900.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5202002458.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место

нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI,

комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2,

помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7.

Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсостружечные видов: ГСП, ГСПВ (плотность не более 1250 кг/м³) выпускаемые по ГОСТ 34719-2021 "Плиты гипсостружечные. Технические условия". Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8545/РС, № 8546/РС от 29.11.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Протокол сертификационных испытаний № 75 с/см-2021 от 25.11.2021 Испытательного центра "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЭ70; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4855-АОП от 15.10.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Срок хранения - 12 месяцев. Условия хранения: в пакетированном виде в закрытых специализированных, универсальных и смешанных складах с сухим и нормальным влажностным режимом отдельно по видам и размерам.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.12.2021 по 08.12.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))