

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00310/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007906

Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод».
Адрес: 607264, Россия, Нижегородская область, Арзамасский р/н, поселок Пешелань.
ОГРН: 1025201340900.
Телефон (83147) 55462, факс (83147) 55462.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод».
Адрес: 607264, Россия, Нижегородская область, Арзамасский р/н, поселок Пешелань.
ОГРН: 1025201340900.
Телефон (83147)55462, факс (83147)55462.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсостружечные, марок: ГСП, ГСПВ (плотность не более 1250 кг/м³), выпускаемые по ТУ 5742-004-05292444-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034-2014 (ОКПД2):
23.62.10.000
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 7365/РС, 7366/РС от 25.06.2020 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4259-АОП от 05.06.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

29.06.2020 по 28.06.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия